

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/117548/ETA/ETAH/642/CFO

दिनांक: 12-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ANGEL THE FUTURE SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **2171, 2172, 2173 Ahmed Nagar Bamnoi Shahri,Mirehchi Road Marehr,ETAH** तहसील - **ETAH**, प्लॉट एरिया **7000 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **2630.92** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ANGEL THE FUTURE SCHOOL	2	0	7.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ANGEL THE FUTURE SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **15-05-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ADITYA KUMAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-05-2024** से **15-05-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **ANGEL THE FUTURE SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ANGEL THE FUTURE SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER FSSO INSPECTION AND RECOMN. REPORT 1-During the inspection it was found that the building is constructed on the ground floor And first floor school is operated on it .2-According to CLAUSE 26(5) OF UPF&E SERVICES ACT 2022,it is the responsibility of the building owner to maintain fire fighting arrangement in his building and tested in 03 months 06 months and annually and submit its operational certificate to the fire service cfo office etah ,every 06 months JANUARY and JULY if fire fighting operational certificate not submitted FIRE NOC shall REJECTED.3-Set back and fire fighting arrangement is concern as per gov order 07.01.2022.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **15-05-2024**
स्थान : **ETAH**


Manager
Angel The Future School
Mirehchi Road, Marehra
Etah-207401


Principal
Angel The Future School
Marehra (Etah)-207401

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(PRASHANT SINGH RANA)

[C432103B5892F26D3222DAA4E0B07E53186D7FAF]

15-05-2024